

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН:

в ходе проверки

при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ:

выборочная

внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист): _____

Дата начала
заполнения

число

месяц

год

Дата завершения
заполнения

число

месяц

год

Дата направления

число

месяц

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____

(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Перед воротами и площадками автомобильных весов установлены направляющие столбики.	пункт 33 (1 ¹)							
2. Ширина дорожек для движения пешеходов имеет ширину не менее 1,5 м с минимальным количеством пересечений с транспортными путями.	пункт 35 (1)							
3. Для перехода через каналы и траншеи установлены мостики шириной не менее 0,8 м, огражденные прочными перилами высотой не менее 1 м.	пункт 36 (1)							
4. Ширина проезжей части автодорог к производственным корпусам составляет не менее 7 м, прочих, с односторонним движением автомобилей - 4,5 м.	пункт 41 (1)							
5. Площадка мусоросборников ограждена с трех сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м.	пункт 48 (1)							
6. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждены.	пункт 64 (1)							
7. Люки, проемы, приемки, смотровые колодцы, сточные желоба закрыты прочными крышками в уровень с полом, а при открывании их на время ремонтных работ устанавливаются ограждения высотой не менее 1 м.	пункт 71 (1)							
8. Световые проемы оснащены устройствами для естественного проветривания помещений (фрамугами), имеющими приспособления для их открывания.	пункт 73 (1)							
9. В дверных и технологических проемах производственных помещений устроены тамбуры и воздушно-тепловые завесы.	пункт 74 (1)							

¹ Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования